INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.
ZLÍN - ČESKÁ REPUBLIKA

O S V Ě D Č E N Í
č. 14 038

potvrzuje, že výrobek

Liniové podlahové žlaby plastové, typ APZ 8, APZ 9, APZ 10

vyráběný společností:

Alca PLAST, s. r. o.
Biskupský dvůr 2095/8
110 00 Praha 1 – Nové Město
Česká republika
IČ:25655809

pro stanovené parametry dosahuje hodnot, které jsou uvedeny v Příloze 1/14 038.

Osvědčení se vydává na základě následujících dokumentů:

- zkušební protokol akreditované laboratoře č. j. 313500349, vypracovaný ITC a. s. – akreditovanou laboratoří č. 1004 Zlín dne 12. 8. 2011; (žlaby typ APZ 8, APZ 9 – osvědčení č. 11 071)
- zkušební protokol akreditované laboratoře č. j. 313500596/1, vypracovaný ITC a. s. – akreditovanou laboratoří č. 1004 Zlín dne 20. 10. 2014; (žlab typ APZ 10)

Podmínky použití osvědčení a související informace:

1. *Osvědčení se vztahuje pouze k výše uvedeným modelům výrobku.*
2. *Osvědčení zůstává v platnosti, pokud nedojde ke změnám výrobní technologie, použitých norem nebo příslušných předpisů, avšak nejdéle do data platnosti.*
3. *Platnost osvědčení lze ověřit na www.itczlin.cz.*

Datum vydání: 10. 12. 2014
Platnost do: 31. 12. 2017

Ing. Pavel Vaněk
Ředitel divize certifikace

Příloha č. 1/14 038

Technické charakteristiky	Měrná jednotka	Zjištěná hodnota [1]	Zjištěná hodnota [2]	Zjištěná hodnota [3]	Postupy zjištění (zkušební metody)
Vzhled	-	- [4]	- [4]	- [4]	vizuálně
Výška zápachové uzávěrky	mm	28 – 29	28 – 29	29 – 30	ČSN EN 1253-2, čl. 5.1
Odolnost zápachové uzávěrky proti tlaku	Pa	640	640	312 – 314 [5]	ČSN EN 1253-2, čl. 5.2
Rozměry otvorů ve vtokové mřížce – šířka otvoru	mm	6	6	4,02 – 4,05	ČSN EN 1253-2, čl. 6
Těsnost proti zápachu u vpustí se zápachovou uzávěrkou	-	žádná netěsnost ani pokles tlaku	žádná netěsnost ani pokles tlaku	žádná netěsnost ani pokles tlaku	ČSN EN 1253-2, čl. 10.1
Průtok vtokovou mřížkou	l/s	0,44	0,46	0,56 – 0,58	ČSN EN 1253-2, čl.11.1
Zatížení mřížky	-	bez trhlin, zlomů	bez trhlin, zlomů	bez trhlin, zlomů	ČSN EN 1253-2, čl. 4 [6]

1) Zkoušky provedeny u liniového podlahového žlabu plastového, typ APZ 8.
2) Zkoušky provedeny u liniového podlahového žlabu plastového, typ APZ 9.
3) Zkoušky provedeny u liniového podlahového žlabu plastového, typ APZ 10.
4) Vnitřní a vnější povrchy bez ostrých hran a vad ovlivňujících funkčnost vpusti nebo umožňujících způsobení zranění.
5) Hodnota přetlaku po odebrání 8 mm vodního sloupce ze zápachové uzávěrky. Podtlak 400 Pa nebyl dosažen.
6) Byla použita modifikovaná zátěžová zkouška (zkouška provedena pouze na mřížkách bez žlabu).

Datum vydání: 10. 12. 2014

Ing. Pavel Vaněk
Ředitel divize certifikace

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Zlín